

# Análisis de efluentes\*

Parámetro	Unidad	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22	oct-22	Límite DS°90***
<b>Aceites y grasas</b>	mg/l	7,00	9,00	8,00	10,00	38,00	150,00
<b>Aluminio</b>	mg/l	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,212	< 0,10	10,00
<b>Detergente SAAM**</b>	mg/l	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	15,00
<b>Sólidos sedimentables</b>	ml/l/h	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	20,00
<b>Sólidos suspendidos totales</b>	mg/l	39,00	31,00	95,00	154,00	98,00	300,00

\* Resultado de análisis según DFZ/RPM 893 de la Superintendencia de Medioambiente.

\*\* Sustancias activas al azul de metileno

\*\*\* Límite máximo permitido de acuerdo al Decreto Supremo N°90, Tabla N°5