

Análisis de efluentes*

Parámetro	Unidad	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	Límite DS°90***
Aceites y grasas	mg/l	12,40	9,70	2,90	7.00	14.00	150,00
Aluminio	mg/l	< 0,10	< 0,10	< 0,22	< 0,2041	< 0,10	10,00
Detergente SAAM**	mg/l	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	15,00
Sólidos sedimentables	ml/l/h	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	20,00
Sólidos suspendidos totales	mg/l	< 13,80	< 10,00	< 28,40	61,00	38,00	300,00

* Resultado de análisis según DFZ/RPM 893 de la Superintendencia de Medioambiente.

** Sustancias activas al azul de metileno

*** Límite máximo permitido de acuerdo al Decreto Supremo N°90, Tabla N°5