

# Análisis de efluentes\*

| Parámetro                   | Unidad | abr-25   | may-25 | jun-25 | jul-25  | ago-25  | Límite DS°90*** |
|-----------------------------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|-----------------|
| Aceites y grasas            | mg/l   | 7.00     | 14.00  | 14.00  | < 14.00 | < 14.00 | 150,00          |
| Aluminio                    | mg/l   | < 0,2041 | < 0,10 | < 0,10 | 0,0017  | 0,0017  | 10,00           |
| Detergente SAAM**           | mg/l   | < 0,50   | < 0,50 | < 0,50 | 0,72    | 0,57    | 15,00           |
| Sólidos sedimentables       | ml/l/h | < 0,50   | < 0,50 | < 0,50 | < 0,20  | < 0,20  | 20,00           |
| Sólidos suspendidos totales | mg/l   | 61,00    | 38,00  | 184,00 | 33,00   | 54,00   | 300,00          |

\* Resultado de análisis según DFZ/RPM 893 de la Superintendencia de Medioambiente.

\*\* Sustancias activas al azul de metileno

\*\*\* Límite máximo permitido de acuerdo al Decreto Supremo N°90, Tabla N°5