



## Análisis de efluentes\*

Parámetro	Unidad	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	Límite DS°90***
Aceites y grasas	mg/l	< 14,00	< 14,00	< 14,00	< 14,00	< 14,00	150,00
Aluminio	mg/l	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	10,00
Detergente SAAM**	mg/l	1,81	0,17	0,17	0,17	0,17	15,00
Sólidos sedimentables	ml/l/h	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	20,00
Sólidos suspendidos totales	mg/l	74,00	26,00	25,00	16,00	8,00	300,00

\* Resultado de análisis según DFZ/RPM 893 de la Superintendencia de Medioambiente.

\*\* Sustancias activas al azul de metileno

\*\*\* Límite máximo permitido de acuerdo al Decreto Supremo N°90, Tabla N°5