

Análisis de efluentes*



Parámetro	Unidad	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	Límite DS°90***
Aceites y grasas	mg/l	< 14,00	< 14,00	< 14,00	< 14,00	< 14,00	150,00
Aluminio	mg/l	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	10,00
Detergente SAAM**	mg/l	0,17	0,17	0,17	0,66	0,74	15,00
Sólidos sedimentables	ml/l/h	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	20,00
Sólidos suspendidos totales	mg/l	16,00	8,00	20,00	82,00	71,00	300,00

* Resultado de análisis según DFZ/RPM 893 de la Superintendencia de Medioambiente.

** Sustancias activas al azul de metileno

*** Límite máximo permitido de acuerdo al Decreto Supremo N°90, Tabla N°5